2017년도 건양대학교 논산캠퍼스 실험실별 점검사항 현황

연구실분류 : A형(의학, 생물, 미생물), B형(화공, 가스), C형(전기(컴퓨터), 기계, 물리, 건축, 에너지, 자원), D형(기타)

연번	학과명	실험실명	호실	점검/진단	구분	분야	문제점내용	개선내용
1	나노바이오화학과	유기화학/생화학실험실	214	진단	B	산위	[산위-4] 흄후드 고장	흄후드 점검 및 수리
2	나노바이오화학과	기기실험실	215	진단	B	산위	[산위-4] 흄후드 고장	흄후드 점검 및 수리
2	나노바이오화학과	기기실험실	215	진단	B	가스	[가스-6] 고압가스설비 점검 미흡(가스누설검지기 미설치)	가스누설검지기 설치(수소)
3	나노바이오화학과	나노과학/분석화학실험실	216-1	진단	B	화공	특이사항 없음	
4	나노바이오화학과	공동기기실험실	216- 2	진단	B	가스	[가스-2] 가스용기 밸브 보호캡 미설치	가스용기 밸브 보호캡 설치
5	나노바이오화학과	전산물질디자인실험실	218-1	점검	A	-	특이사항 없음	
6	나노바이오화학과	무기화학실험실	218-2	진단	B	화공	[화공-14] 폐기물 전용덮개 미설치	폐기물 전용덮개 설치
6	나노바이오화학과	무기화학실험실	218-2	진단	B	가스	[가스-2] 가스용기 밸브 보호캡 미설치	가스용기 밸브 보호캡 설치
7	나노바이오화학과	중앙시약공급실	422	진단	B	화공	[화공-14] 폐기물 전용덮개 미설치	폐기물 전용덮개 설치
8	임상의약학과	임상약리실	311	점검	A	전기	특이사항 없음	분전반 내부명판 부착
9	의약바이오학과	의약바이오약품실험실	312	진단	A	전기	특이사항 없음	분전반 내부명판 부착
10	의약바이오학과	의약바이오학부실험실	316-1	진단	A	화공	[화공-14] 폐기물 전용덮개 미설치	폐기물 전용덮개 설치
11	의약바이오학과	의약바이오학부실험실	316-2	진단	A	-	특이사항 없음	
12	제약생명공학과	단백질기능실험실	318-1	진단	A	-	특이사항 없음	
13	공용	화학실험실	315	진단	B	화공	[화공-2] 시약 성상별 미분류	시약 성상별 분리 보관
14	의료공과대학	시약공급실	321	점검	B	-	특이사항 없음	
15	의료공과대학	시약공급실	322	진단	B	화공	[화공-4] 밀폐형 환기시약장(추가) 미설치	밀폐형 환기시약장 설치
16	의료신소재학과	의료고분자실험실	421	진단	B	일반	[일반-4] 출입문 적절한 경고표지 부착 여부	출입문 적절한 경고표지 부착
16	의료신소재학과	의료고분자실험실	421	진단	B	화공	[화공-14] 폐기물 전용덮개 미설치	폐기물 전용덮개 설치
17	제약생명공학과	GMP실습실	318	진단	A	소방	[소방-8] 자동화재감지기 미설치	자동화재감지기 설치
17	제약생명공학과	GMP실습실	318	진단	A	가스	[가스-6] 고압가스설비 점검 미흡(가스누설검지기 미설치)	가스누설검지기 설치(수소)
18	제약생명공학과	현장실습센터	515	진단	B	가스	[가스-6] 고압가스설비 점검 미흡(가스누설검지기 미설치)	가스누설검지기 설치(수소)
19	제약생명공학과	현장실습센터	517	진단	D	-	특이사항 없음	
20	제약생명공학과	현장실습센터	521	점검	D	-	특이사항 없음	
21	융합기계공학과	창의공학설계실	106	진단	C	전기	특이사항 없음	
21	융합기계공학과	창의공학설계실	106	진단	C	기계	[기계-9] 기계설비 방호장치 미설치 (드릴)	기계설비 방호장치 설치 (드릴)
22	융합기계공학과	응용역학실험실	109	진단	C	기계	[기계-7] 기계설비 방호장치 미설치 (둥급톱)	기계설비 방호장치 설치 (둥급톱)
22	융합기계공학과	응용역학실험실	109	진단	C	기계	[기계-9] 기계설비 방호장치 미설치 (드릴)	기계설비 방호장치 설치 (드릴)
23	융합기계공학과	재료실험실	111	점검	C	-	특이사항 없음	
24	융합기계공학과	열공학실험실	113	점검	C	일반	[일반-10] 선반 상단 집기비품 적재	선반 상단 집기비품 제거
25	융합기계공학과	유체역학실험실	121	진단	C	-	특이사항 없음	
26	융합기계공학과	제어공학실험실	132	점검	C	-	특이사항 없음	
27	융합기계공학과	기계공작실	B08	진단	C	기계	[기계-8] 기계설비 방호장치 미설치 (띠톱)	기계설비 방호장치 미설치 (띠톱)
27	융합기계공학과	기계공작실	B08	진단	C	기계	[기계-9] 기계설비 방호장치 미설치 (드릴)	기계설비 방호장치 설치 (드릴)

연번	학과명	실험실명	호실	점검/진단	구분	분야	문제점내용	개선내용
27	융합기계공학과	기계공작실	B08	진단	C	기계	[기계-11] 기계설비 방호장치 미설치 (선반)	기계설비 방호장치 설치 (선반)
28	해외건설플랜트학과	구조동역학실험실	203	점검	D	-	특이사항 없음	
29	해외건설플랜트학과	토질실험실	225	점검	D	산위	[산위-1] 안전보건표지(열주의) 미부착	안전보건표지(열주의) 부착
29	해외건설플랜트학과	토질실험실	225	점검	D	기계	[기계-4] 기계설비 안전덮개 미설치 (V벨트)	기계설비 안전덮개 설치 (V벨트)
29	해외건설플랜트학과	토질실험실	225	점검	D	기계	[기계-6] 기계설비 안전덮개 미설치 (연삭기)	기계설비 안전덮개 설치 (연삭기)
30	해외건설플랜트학과	수리실험실	226	점검	D	-	특이사항 없음	
31	해외건설플랜트학과	구조역학실험실	247	점검	D	-	특이사항 없음	
32	해외건설플랜트학과	구조 및 재료실험실	B15	진단	C	전기	[전기-7] 분전반 앞 물건 적재	분전반 앞 물건 제거
33	해외건설플랜트학과	건설재료실험실	B16	점검	C	-	특이사항 없음	

2017년도 건양대학교 논산캠퍼스 실험실별 점검사항 현황

연구실분류 : A형(의학, 생물, 미생물), B형(화공, 가스), C형(전기(컴퓨터), 기계, 물리, 건축, 에너지, 자원), D형(기타)

연번	학과명	실험실명	호실	점검/진단	구분	분야	문제점내용	개선내용
1	간호학과	오스키1실	203	진단	A	-	특이사항 없음	
2	간호학과	오스키2,3실	204	진단	A	-	특이사항 없음	
3	간호학과	오스키4,5,6실	205	진단	A	-	특이사항 없음	
4	간호학과	전문간호실습실	207	진단	A	-	특이사항 없음	
5	간호학과	기본간호실습실	227	진단	A	산위	[산위-1] 안전보건표지(열주의) 미부착	안전보건표지(열주의) 부착
6	의학과	실습준비실	702	진단	A	일반	[일반-2] 일상점검기록 미기록	일상점검기록 기록
6	의학과	실습준비실	702	진단	A	전기	[전기-8] 분전반 내부명판 미부착	분전반 내부명판 부착
7	의학과	세포생물학교실	722	진단	A	화공	[화공-3] 시약병 라벨 미부착	시약병 라벨 부착
7	의학과	세포생물학교실	722	진단	A	화공	밀폐형 환기시약장 미설치	
8	의학과	병리학교실	802	진단	A	산위	[산위-4] 흄후드 고장	흄후드 점검 및 수리
9	의학과	임상교수공동연구실	813	진단	A	가스	[가스-2] 가스용기 밸브 보호캡 미설치	가스용기 밸브 보호캡 설치
9	의학과	임상교수공동연구실	813	진단	A	생물	[생물-7] 의료폐기물 처리상태 불량 (덮개 미사용)	의료폐기물 전용덮개 설치
9	의학과	임상교수공동연구실	813	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
10	의학과	방사성동위원소실	815	진단	A	일반	[일반-2] 일상점검기록 미비치	일상점검기록 비치
10	의학과	방사성동위원소실	815	진단	A	산위	[산위-4] 흄후드 고장	흄후드 점검 및 수리
11	의학과	약리학교실	823	진단	A	가스	[가스-17] 가스배관 막음조치 미흡	가스배관 막음조치
12	의학과	학생실습실	824	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
13	의학과	학생실습실	901	진단	A	전기	[전기-8] 분전반 내부명판 미부착	분전반 내부명판 부착
13	의학과	학생실습실	901	진단	A	화공	[화공-1] MSDS(물질안전보건자료) 미비치	MSDS(물질안전보건자료) 비치
13	의학과	학생실습실	901	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
14	의학과	생화학교실	902	진단	A	화공	[화공-6] 시약선반 전도방지장치 미설치	시약선반 전도방지장치 설치
15	의학과	COLD ROOM	910	진단	A	일반	[일반-5] 보호구함 미비치	보호구함 비치
15	의학과	COLD ROOM	910	진단	A	화공	[화공-1] MSDS(물질안전보건자료) 미비치	MSDS(물질안전보건자료) 비치
16	의학과	명곡의과학연구소	913	진단	A	-	특이사항 없음	
17	의학과	세균배양실	914	진단	A	화공	[화공-3] 시약병 라벨 미부착	시약병 라벨 부착
17	의학과	세균배양실	914	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
18	의학과	미생물학교실	922	진단	A	가스	[가스-2] 가스용기 밸브 보호캡 미설치(2EA)	가스용기 밸브 보호캡 설치
18	의학과	미생물학교실	922	진단	A	화공	[화공-4] 시약 보관상태 불량	시약장 보관
18	의학과	미생물학교실	922	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
19	의학과	학생실습실	923	진단	A	전기	[전기-8] 분전반 내부명판 미부착	분전반 내부명판 부착
19	의학과	학생실습실	923	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
20	의학과	학생실습실	1001	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치

연번	학과명	실험실명	호실	점검/진단	구분	분야	문제점내용	개선내용
21	의학과	생리학교실	1002	진단	A	가스	[가스-2] 가스용기 밸브 보호캡 미설치	가스용기 밸브 보호캡 설치
21	의학과	생리학교실	1002	진단	A	화공	[화공-3] 시약병 라벨 미부착	시약병 라벨 부착
21	의학과	생리학교실	1002	진단	A	화공	[화공-15] 폐기물 구분 보관 미흡	적정 폐기물처리 시행
22	의학과	명곡의과학연구소	1012	진단	A	화공	[화공-1] MSDS(물질안전보건자료) 미비치	MSDS(물질안전보건자료) 비치
22	의학과	명곡의과학연구소	1012	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
23	의학과	공동암실	1014	진단	A	화공	[화공-11,12,13] 폐액 처리상태 불량	적정 폐액처리 시행
23	의학과	공동암실	1014	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
24	의학과	해부학교실	1023	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
25	의학과	학생실습실	1024	진단	A	기계	[기계-13] 기계설비 바닥 미고정	장비 고정 후 사용
25	의학과	학생실습실	1024	진단	A	화공	[화공-4] 시약 보관상태 불량	시약장 보관
25	의학과	학생실습실	1024	진단	A	화공	[화공-4] 밀폐형 환기시약장 미설치	밀폐형 환기시약장 설치
26	의학과	실험동물실	1101	진단	A	가스	[가스-1] 가스용기 전도방지장치 미설치(3EA)	가스용기 전도방지장치 설치
26	의학과	실험동물실	1101	진단	A	가스	[가스-3] 가스용기 충전기한 경과	가스용기 교체
27	의학과	주입실 / 준비실	1103	진단	A	화공	[화공-8] 20L 유기용제용기 다량 보관	20L 유기용제용기 2통이상 보관 금지
27	의학과	주입실 / 준비실	1103	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
28	의학과	제1해부실	1104	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
29	의학과	학생해부실습실	1105	진단	A	-	특이사항 없음	
30	임상병리학과	임상모의진단실험실	202	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
31	임상병리학과	임상혈액-실험동물학실험실	204	진단	A	가스	[가스-1] 가스용기 전도방지장치 미설치	가스용기 전도방지장치 설치
31	임상병리학과	임상혈액-실험동물학실험실	204	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
32	임상병리학과	세포면역-나노의학실험실	207	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
33	임상병리학과	임상생화학-분자생물학실험실	209	진단	A	산위	[산위-1] 안전보건표지(손주의) 미부착	안전보건표지(손주의) 부착
34	임상병리학과	임상조직병리학실험실	212	진단	A	전기	[전기-1] 비접지형 멀티탭 사용	접지형 멀티탭 사용
34	임상병리학과	임상조직병리학실험실	212	진단	A	화공	[화공-2] 시약 성상별 미분류	시약 성상별 분리 보관
34	임상병리학과	임상조직병리학실험실	212	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
35	임상병리학과	임상미생물학실험실	214	진단	A	화공	[화공-4] 밀폐형 환기시약장 미설치	밀폐형 환기시약장 설치
35	임상병리학과	임상미생물학실험실	214	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치

연번	학과명	실험실명	호실	점검/진단	구분	분야	문제점내용	개선내용
36	임상병리학과	Pre-STEM LAB2 (일반물리학실험실)	B124	점검	C	-	특이사항 없음	
37	임상병리학과	Pre-STEM LAB1 (일반화학생물학실험실)	313	진단	B	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
38	작업치료학과	신경계 작업실습실	511	진단	A	화공	[화공-1] MSDS(물질안전보건자료) 미비치	MSDS(물질안전보건자료) 비치
38	작업치료학과	신경계 작업실습실	511	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
39	치위생학과	임상치위생실습실	612	진단	A	전기	[전기-8] 분전반 내부명판 미부착	분전반 내부명판 부착
39	치위생학과	임상치위생실습실	612	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
40	치위생학과	기초치위생실습실	614	진단	A	-	특이사항 없음	
41	치위생학과	구강악안면방사선실	616	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
42	치위생학과	치면세마실습실	618	점검	A	전기	[전기-8] 분전반 내부명판 미부착	분전반 내부명판 부착
42	치위생학과	치면세마실습실	618	점검	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
43	치위생학과	구강위생실습실	625	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
44	안경광학과	안경조제가공실습실	702	진단	A	전기	[전기-6] 콘센트 탄화 및 파손	콘센트 교체
44	안경광학과	안경조제가공실습실	702	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
45	안경광학과	시광학실험실	704	점검	A	화공	[화공-3] 시약병 라벨 미부착	시약병 라벨 부착
46	안경광학과	광학실험실	706	점검	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
47	안경광학과	콘텍트렌즈실습실	712	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
48	안경광학과	준비실	714	진단	A	소방	[소방-1] 소화기 미비치	소화기 비치
48	안경광학과	준비실	714	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
49	안경광학과	안기능검사실습실	715	점검	A	-	특이사항 없음	
50	안경광학과	시기세포생물실험실	716	진단	A	화공	[화공-15] 폐기물 구분 보관 미흡	적정 폐기물처리 시행
51	안경광학과	산학공동장비실	724	점검	A	-	특이사항 없음	
52	제약생명공학과	BIO실습실 I	701	진단	B	화공	[화공-2] 시약 성상별 미분류	시약 성상별 분리 보관
52	제약생명공학과	BIO실습실 I	701	진단	B	화공	[화공-1] MSDS(물질안전보건자료) 미비치	MSDS(물질안전보건자료) 비치
53	제약생명공학과	창조LAB I	703	진단	A	화공	[화공-3] 시약병 라벨 미부착	시약병 라벨 부착
54	제약생명공학과	BIO실습실II	704	진단	A	전기	[전기-8] 분전반 내부명판 미부착	분전반 내부명판 부착
55	제약생명공학과	BIO-HDF 분석실	705	진단	A	가스	[가스-1] 가스용기 전도방지장치 미설치(1EA)	가스용기 전도방지장치 설치

연번	학과명	실험실명	호실	점검/진단	구분	분야	문제점내용	개선내용
56	의학과	학생실습실	1001	진단	A	-	특이사항 없음	
57	제약생명공학과	BIO-HDF 생산실	707	진단	A	가스	[가스-1] 가스용기 전도방지장치 미설치(1EA)	가스용기 전도방지장치 설치
58	의료신소재학과	생체재료실습실	702	진단	B	가스	[가스-1] 가스용기 전도방지장치 미설치(1EA)	가스용기 전도방지장치 설치
58	의료신소재학과	생체재료실습실	702	진단	B	화공	[화공-4] 시약 보관상태 불량	시약장 보관
59	의료IT공학과	의료IT기초실험실	802	점검	A	-	특이사항 없음	
60	의료IT공학과	유헬스케어실험실	804	진단	A	산위	[산위-9] 국소배기장치 미설치 (납땜)	국소배기장치 설치 (납땜)
61	의공학부	재활공학실습실	901	점검	A	-	특이사항 없음	
62	의공학부	의용시스템실험실	902	점검	A	-	특이사항 없음	
63	의공학부	의용프로그램실습실	904	점검	A	-	특이사항 없음	
64	의공학부	cell-Tissue engineering LAB	906	진단	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치
65	방사선학과	초음파검사실습실	303	점검	A	일반	[일반-2] 일상점검기록 미비치	일상점검기록 비치
66	방사선학과	진료영상기술학습실	304	진단	A	일반	[일반-2] 일상점검기록 미비치	일상점검기록 비치
66	방사선학과	진료영상기술학습실	304	진단	A	전기	[전기-8] 분전반 내부명판 미부착	분전반 내부명판 부착
67	방사선학과	방사선생물학 및 계측실험실	309	진단	A	가스	[가스-1] 가스용기 전도방지장치 미설치(2EA)	가스용기 전도방지장치 설치
68	의료공대	HDF	B04	진단	C	산위	[산위-1] 안전보건표지(손주의) 미부착	안전보건표지(손주의) 부착
68	의료공대	HDF	B04	진단	C	기계	[기계-13] 기계설비 바닥 미고정	장비 고정 후 사용
68	의료공대	HDF	B04	진단	C	기계	[기계-7] 기계설비 방호장치 미설치 (둥급톱)	기계설비 방호장치 설치 (둥급톱)
69	의료신소재학과	멀티미디어 강의실	103	점검	A	소방	[소방-10] 피난구 유도등 미설치	피난구 유도등 설치